



Občina Bohinj
Režijski obrat

Območje	MestoOdvzema	DatumOdvzema	Parameter	Rezultat	Enota	MejnaVrednost	Ocena
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.03.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.03.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.03.2024	Vonj	brez posebnosti		/	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Osnovna šola, kuhinja, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Režijski obrat, čajna kuhinja, pipa	5.03.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Režijski obrat, čajna kuhinja, pipa	5.03.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Režijski obrat, čajna kuhinja, pipa	5.03.2024	Vonj	brez posebnosti		/	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Režijski obrat, čajna kuhinja, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Bohinjska Bistrica	omr., Bohinjska Bistrica, Režijski obrat, čajna kuhinja, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Koprivnik	vtina Koprivnik, pipa	1.03.2024	Clostridium perfringens	20	CFU/100 mL	/	NESKLADEN
Vodovod Koprivnik	vtina Koprivnik, pipa	1.03.2024	Enterokoki MPN	5.03.2024	MPN/100 mL	/	NESKLADEN
Vodovod Koprivnik	vtina Koprivnik, pipa	1.03.2024	Escherichia coli MPN	20,00 €	MPN/100 mL	/	NESKLADEN
Vodovod Koprivnik	vtina Koprivnik, pipa	1.03.2024	Koliformne bakterije MPN	>200.5	MPN/100 mL	/	NESKLADEN
Vodovod Koprivnik	vtina Koprivnik, pipa	1.03.2024	Vonj	brez posebnosti		/	SKLADEN
Vodovod Koprivnik	vtina Koprivnik, pipa	1.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	>300	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Koprivnik	vtina Koprivnik, pipa	1.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	>300	CFU/mL	100	NESKLADEN
Vodovod Nemški Rovt	omr., Nemški Rovt 3a, Turistična kmetija Kramar, kuhinja, pipa	5.03.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Nemški Rovt	omr., Nemški Rovt 3a, Turistična kmetija Kramar, kuhinja, pipa	5.03.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Nemški Rovt	omr., Nemški Rovt 3a, Turistična kmetija Kramar, kuhinja, pipa	5.03.2024	Vonj	brez posebnosti		/	SKLADEN
Vodovod Nemški Rovt	omr., Nemški Rovt 3a, Turistična kmetija Kramar, kuhinja, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Nemški Rovt	omr., Nemški Rovt 3a, Turistična kmetija Kramar, kuhinja, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Stara Fužina, korito Stara Fužina po UV dezinfekciji, pipa	5.03.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Stara Fužina, korito Stara Fužina po UV dezinfekciji, pipa	5.03.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Stara Fužina, korito Stara Fužina po UV dezinfekciji, pipa	5.03.2024	Vonj	brez posebnosti		/	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Stara Fužina, korito Stara Fužina po UV dezinfekciji, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Stara Fužina, korito Stara Fužina po UV dezinfekciji, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Voje - Ribčev Laz, Hotel Jezero, kavarna, točilni pult, pipa	5.03.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Voje - Ribčev Laz, Hotel Jezero, kavarna, točilni pult, pipa	5.03.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Voje - Ribčev Laz, Hotel Jezero, kavarna, točilni pult, pipa	5.03.2024	Vonj	brez posebnosti		/	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Voje - Ribčev Laz, Hotel Jezero, kavarna, točilni pult, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
Vodovod Voje - Ribčev Laz	omr., Voje - Ribčev Laz, Hotel Jezero, kavarna, točilni pult, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
vtina Dobrava	vtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Amonij	<0.02	mg/L	50,00 €	SKLADEN
vtina Dobrava	vtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Enterokoki	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
vtina Dobrava	vtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Escherichia coli	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
vtina Dobrava	vtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Koliformne bakterije	0	CFU/100 mL	0	SKLADEN
vtina Dobrava	vtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Nitrat	1.09.2024	mg/L	50	SKLADEN
vtina Dobrava	vtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Nitrit	<0.01	mg/L	5,00 €	SKLADEN
vtina Dobrava	vtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Permanganatni indeks (oksidativnost)	81,00 €	mg/L	5	SKLADEN

Območje	MestoOdvzema	DatumOdvzema	Parameter	Rezultat	Enota	MejnaVrednost	Ocena
virtina Dobrava	virtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Vonj	po amonijaku		/	SKLADEN
virtina Dobrava	virtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN
virtina Dobrava	virtina Dobrava, pipa	5.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	CFU/mL	100	SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).